

Producteur : CARRIERE VILA
Granulats : GRAVIERS 6/10C CARRIERE VILA


CARRIERE VILA
LE VAL D'AMBLA, CHEMIN DU CASTELLAS
13127 VITROLLES

Laboratoire	BGEA LABO
Prélèvement n° B9190001	prélevés le 17/06/2019
Classe granulaire	6.3/10 mm
Origine	STOCK CARRIERE
Mode	BGEA LABO
Fait par	G. BAUDIN
Référence	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139 : CODE A
Observations internes	
Observations	

Absorption d'eau (26/06/2018)

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Absorption d'eau		1.11 %	2.50	0.5	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9
Teneur en fines		0.40 %	1.50	0.3	EN 933-1
Masse sèche avant lavage		5634.20			
Masse sèche après lavage à 0.063 mm		5612.10			
Masse de fond de tamis		0.65			
Teneur en eau		0.4 %		0	P 18-554/5

Analyse granulométrique				
Masse		sèche	5324.9 g	
Tamis	mini	%tamisat	maxi	Incertitude
20.000	100	100		
14.000	98	99		1
10.000	80	85	99	±5
8.000		41		
6.300	0	16	20	±5
5.600		4		
3.150		2	5	1
0.063		0.9		



Le Directeur du Laboratoire

G. BAUDIN

BGEA Labo
 Bétons - Granulats - Expertises - Audits
 06.59.09.02.04
 bgea-labo@bbox.fr
 Sasu BGEA LABO - 19 Parc des Ecoliers - 04500 ROUMOULES
 Siret : 822 505 302 00016 - TVA intra : FR2137501392